照明集中コンセント盤 60A直×2口 F2 4Port Node

照明集中コンセント盤 60A直×2口 F4 4Port Node

奥コン 123 177 178 179

奥コン 456 180 181 182

下LH(30A) 1234 81 82 83 84

下LH(30A) 5678 85 86 87 88

上LH(30A) 1234 89 90 91 92

上LH(30A) 5678 93 94 95 96

フロント
（舞台側→若番）

上手 119 120 ①⑫ 下手 107 108 1kw○× 4

上手 117 118 ⑨⑩ 下手 105 106 Sourcefour26° × 4

上手 115 116 ⑦⑧ 下手 103 104 1kw○× 4

上手 113 114 ⑤⑥ 下手 101 102 Sourcefour26° × 4

上手 111 112 ③④ 下手 99 100 1kw○× 4

上手 109 110 ①② 下手 97 98 Sourcefour26° × 4

4sus

下SC 169 170 171 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 上SC 174 175 176

200V DC ad/228～231 100V DC ad/232～235

AS 2Port Node

3sus (3bor)

下SC 159 160 161 上SC 171 172 173 (3Bor)

ad/220～223 200V DC 100V DC ad/224～227

3S 4Port Node

100V直の2回路は3susの作業灯で使用

1Portは3susの作業灯で使用

2sus

下SC 156 157 158 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 上SC 168 169 170

ad/212～215 200V DC 100V DC ad/216～219

2S 2Port Node

4Port Node F1

照明仮設電源盤 60A直×4 20A直×2 1φ3w 300A

1sus

下SC 153 154 155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 上SC 165 166 167

ad/204～207 200V DC 100V DC ad/208～211

1S 2Port Node

4Port Node F3

照明仮設電源盤 60A直×4 20A直×2 1φ3w 300A

花コン下 189 190

前コン 183 184 185

花コン上 191 192

前コン 186 187 188

Pro

ad/236～239 100V DC ad/240～243 200V DC 4Port Node ad/244～247

1Portはプロサスの移動型調光器で使用

倉庫

EPS

第一シーリング Sourcefour14° ×24台

下段 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

上段 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1kw凸×24台

CL

第二シーリング（下） Sourcefour10° ×8 1 2 3 4 248 249 250 251

第二シーリング（上） Sourcefour10° ×8 5 6 7 8 252 253 254 255

2kwクセノンピン×2

# 白河文化交流館コミネス　常設仕込み図　回路表

## ※サス回路/フロア回路全て20A・ミニC型